

Федеральное государственное учреждение

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 001-10-33

дата 01.10.2012

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "ЭКОЛОС"
Адрес: 443036, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, д. 1, комната 145

Организация-получатель:

Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "ЭКОЛОС"
Адрес: 443036, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, д. 1, комната 145

Наименование продукции:

Оборудование для очистки ливневых и производственных сточных вод ЛОС-П, ЛОС-Н, ЛОС-Ф, ЛОС-КПН

Изготовлена в соответствии:

ТУ 4859 – 003 – 60245305 – 2009

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

ТУ 4859 – 003 – 60245305 – 2009, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 250-09-А от «24» сентября 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение		гигиенический норматив
Напряженность электрического поля тока (50Гц), кВ/м	0,02		5,0
Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА	18		80
Корректированный уровень вибрации, дБ	29		92
	до установки	после установки	
Взвешенные вещества, мг/дм ³	2000	3	6
Нефтепродукты, мг/дм ³	350	0,3	0,4

Область применения:

Для очистки сточных вод.

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Оборудование для очистки ливневых и производственных сточных вод ЛОС-П, ЛОС-Н, ЛОС-Ф, ЛОС-КПН соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. (Гл. II, разд. 3).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров